

Wichtige Informationen



Vor Montagebeginn bitte sorgfältig die gesamte Anleitung lesen und für spätere Verwendung hinter dem Batteriebügel in der Steuereinheit aufbewahren.

Sicherheit

- Das Steuersystem für Rauch- und Wärmeabzug KFX 210/211/212/213/214 ist für die Nutzung durch Personen mit ausreichenden Erfahrungen und Kenntnissen, die vorher eine ausführliche Anweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person erhalten haben, bestimmt.
- Der Elektroinstallateur muss den Eigentümer in die Funktion des Steuersystems einweisen, einschließlich des Zurücksetzens von Alarmsignalen und der Platzierung von Typenschild und Anleitung.
- Das Typenschild ist in der Steuereinheit platziert.
- Kinder dürfen keinen Zugang zum Steuersystem haben.
- Beim Zurücksetzen der Alarme sicherstellen, dass keine stromführenden Teile berührt werden können und dass niemand im Fenster festgeklemmt werden kann.

Produkt

- Das Steuersystem ist für den Gebrauch mit originalen VELUX Produkten konstruiert. Der Anschluss an andere Produkte kann Schäden oder Funktionsstörungen verursachen.
- Das Steuersystem entspricht der Niederspannungsrichtlinie und der EMV-Richtlinie bei Anwendung im Haushalt, Gewerbe, in der Industrie und Leichtindustrie.
- Nach der Montage erfüllt das Steuersystem die Schutzart IP 42.
- Das Steuersystem kann Rauch- und Wärmeabzugsfenster mit einem gesamten Stromverbrauch von 10 A (KFC 210) bzw. 2 x 10 A (KFC 220) bedienen.
- Elektrische Produkte sind nach nationalen Bestimmungen als elektronischer Müll zu entsorgen und dürfen nicht in den Hausmüll gelangen.
- Batterien dürfen nicht im Hausmüll gelangen, sondern sind nach den geltenden Umweltrichtlinien zu entsorgen. Batterien enthalten Stoffe, die schädlich sein können, wenn sie nicht korrekt behandelt und wiederverwertet werden.
- Batterien an Hersteller, Vertreiber oder kommunale Erfassungsstellen zurückgeben.
- Die Verpackung kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Installation

- Die Installation ist von einer autorisierten Fachkraft nach geltenden nationalen Bestimmungen auszuführen.
- Das Steuersystem ist nach geltenden nationalen Bestimmungen direkt an die Netzspannung anzuschließen. Bitte sicherstellen, dass die Netzspannung nicht unabsichtlich wieder ausgeschaltet werden kann. Eine etwaige Ausschaltung sollte nur durch einen Hauptschalter oder einen Schlüsselschalter möglich sein. Mindestens einer dieser Schalter muss in Übereinstimmung mit den nationalen Verdrahtungsrichtlinien in der festen Verdrahtung installiert werden.

Wartung und Service

- Bei Wartung und Service des Steuersystems zuerst die Netzspannung und die Notstrombatterien ausschalten und sicherstellen, dass diese nicht unabsichtlich wieder eingeschaltet werden können.
- Das Steuersystem muss nach Montage, nach etwaigen Servicearbeiten und nach Änderungen der Anlage geprüft werden. Es ist mindestens einmal pro Jahr von

Wichtige Informationen



einer geeigneten Fachfirma zu überprüfen. Prüfungen und Besichtigungen sind nach geltenden Vorschriften zu belegen.

- Bei der jährlichen Besichtigung müssen die angeschlossenen Produkte gemäß Ihren Anleitungen geprüft werden.
- Die Batterien müssen bei der jährlichen Besichtigung geprüft werden. Falls das Leistungsvermögen der Batterien unter 50 % ist, müssen sie ausgetauscht werden. Die Batterien sind mindestens alle vier Jahre auszutauschen.
- Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige VELUX Verkaufsgesellschaft, siehe Telefon-Liste oder www.velux.com.

CE Konformitätserklärung Laut der Richtlinie des Rates 2006/95/EG

Wir erklären hiermit, dass das VELUX Steuersystem für Rauch- und Wärmeabzug KFX 210 (Steuereinheit 3FC F21, Rauchmelder KFA 100/3FA F01 und RWA-Hauptbedienstelle KFK 100/3FK F00), KFX 211 (Steuereinheit 3FC F21, Rauchmelder KFA 100/3FA F01 und RWA-Hauptbedienstelle KFK 100/3FK F01), KFX 212 (Steuereinheit 3FC F21, Rauchmelder KFA 100/3FA F01 und RWA-Hauptbedienstelle KFK 100/3FK F02), KFX 213 (Steuereinheit 3FC F21, Rauchmelder KFA 100/3FA F01 und RWA-Hauptbedienstelle KFK 100/3FK F03), KFX 214 (Steuereinheit 3FC F21, Rauchmelder KFA 100/3FA F01 und RWA-Hauptbedienstelle KFK 100/3FK F04) und VELUX Steuereinheit für Rauch- und Wärmeabzug KFC 210 (3FC F21) und KFC 220 (3FC F22)

- der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG inklusive deren Änderungen entsprechen sowie
- gemäß den harmonisierten Normen EN 61000-3-2(2006)+A1(2009)+A2(2009), EN 61000-3-3(2008), EN 55014-1(2006)+A1(2009)+A2(2011), EN 50130-4(2011), EN 60335-1 und EN 62233 hergestellt sind.

Wenn eines der obigen VELUX Steuersysteme bzw. eine der obigen VELUX Steuereinheiten an ein VELUX Rauch- und Wärmeabzugsfenster GGL -K-- ----40, GGU -K-- ----40 bzw. CSP angeschlossen wird, wird das Gesamtsystem als eine Maschine betrachtet, die erst dann betätigt werden darf, wenn sie nach den Anleitungen und den Vorschriften montiert worden ist.

Das Gesamtsystem wird dann den wesentlichen Anforderungen der Richtlinien des Rates 2006/95/EG, 2004/108/EG und 2006/42/EG inklusive deren Änderungen gerecht.

Die Steuersysteme und die Steuereinheiten entsprechen der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011. Die Leistungserklärung finden Sie im Internet auf www.velux.com.

VELUX A/S:
(Jens Aksel Thomsen, Test Engineer, Market Approval)

Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm.01-01-2015.....

CE DoC 940402-00